



符号	数量	取付場所	塗装	
1			JPMS 28 JASS JASS 19 並-109 JASS 111 並-付	
品名	型式	数量	備考	工現
錠前	美和 OMCCZ	3	BS-64	
オートヒンジ	日東工器 AFD-16H-M(R)	1		
オートヒンジ	日東工器 AFD-16H-M(L)	1		
オートヒンジ	日東工器 AFD-8KH-M(R)	1		
電磁レリーズ (当社外工事)				
材質	外枠: 溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm			
	面材: 溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm			
	力骨: 溶融亜鉛メッキ鋼板2.3mm			
	中骨: 溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm			
仕上げ	錆止塗装			

3L 90-4L/180-0  
DST0 (V1.0) 90度/180度 両開 潜戸付き

訂正事項		受検印	設計監理	工事名 DST0	照査	担当	作図	尺度 A3 1/20	図番 +
			施工	図面内容 常開防火戸					作図年月日
									11年11月11日

**SUNWIZZ**